



LEGENDA SIMBOLI

- Recuperatore di calore da controsoffitto completo di batteria ed acqua calda / refrigerata portata nominale 3000 m³/h
- Ventilconvettore da incasso completo di filtro aria, batteria acqua calda e refrigerata, valvola a tre vie. Potenza frigorifera totale non inferiore a 1,5 kW.
- Ventilconvettore da incasso completo di filtro aria, batteria acqua calda e refrigerata, valvola a tre vie. Potenza frigorifera totale non inferiore a 2,8 kW.
- Ventilconvettore per installazione a vista e parete completo di filtro aria, batteria acqua calda e refrigerata, valvola a tre vie. Potenza frigorifera totale non inferiore a 1 kW.
- Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto con diffusori di mandata aria su 2, 3, 4 lati. Potenza frigorifera totale non inferiore a 4 kW.
- Bocchette in alluminio a doppio ordine di alette regolabili completa di serrande di taratura, con indicazione delle dimensioni nominali.
- Giunto antivibrante in tessuto
- Termostato ambiente elettronico
- Umidificatore da canale
- Bocchetta di ripresa con alette inclinate fisse in alluminio, completa di telaio porta-filtro, cerniere e pomelli in alluminio, con indicazione delle dimensioni nominali.
- Valvola di ventilazione in polipropilene DN100
- Condotta circolare spiraleale in acciaio zincato, isolata con lana minerale spessore 25mm, costituita da tubo interno, isolamento e tubo esterno, con indicazione del diametro interno in mm.
- Condotta flessibile in acciaio spiraleale isolata con materassino in fibre di vetro, spessore 25mm, con indicazione del diametro interno in mm.
- Controsoffitto

(-) Installazione a parete ad h=250 cm
(+) Griglia di transito da parete ad h=+15 cm

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione Impianti e studio ed elettrici	Ing. Raffaele CAGNETTA via G.B. Carata, 11 - 70017 Putignano (BA) tel.0804934818 - e-mail: studiingcagnetta@libero.it	TIMBRI / APPROVAZIONI			
Direttore tecnico AdP	Ing. Donato D'AURIA				
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola MICCHETTI				
PH Progettazione PH Movimento	Arch. Marco CATAMERO*				
PH Manutenzione PH Terminal	P.J. Donato SURDO Arch. Marco CATAMERO*				
TITOLO	<input type="checkbox"/> studio di fattibilità <input type="checkbox"/> progetto preliminare <input type="checkbox"/> as built <input checked="" type="checkbox"/> progetto definitivo <input type="checkbox"/> progetto esecutivo	NUMERO TAVOLA IC-04			
TIPOLOGIA	IMPIANTI TERMO - FLUIDICI				
TITOLO ELABORATO	RETI DI DISTRIBUZIONE ARIA ED APPARECCHIATURE PIANTA PIANO PRIMO				
RIF. NORMATIVI	D.LGS 152 / 2006 e s.m.l. D.P.R. 509 / 19 e s.m.l.				
DATA EMISSIONE	18.08.2011				
REVISIONI	N. DESCRIZIONE 01.000.000.000 02.000.000.000 03.000.000.000				
TITOLO	WBS	N. COMMESA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	4-1.1	4211	IC		
		IDENT. FILE 4211-D-00-IC-04	ELABORATO REDATTO DA: STUDIO ING. R. CAGNETTA	VERIFICATO DA: ING. R. CAGNETTA	AUTORIZZATO DA: ING. DONATO D'AURIA