

LEGENDA SIMBOLI

- R.2 — Recuperatore di calore da controsoffitto completo di batteria ad acqua calda / refrigerata portata nominale 3000 mc/h
- Ventilconvettore da incasso completo di filtro aria, batteria acqua calda e refrigerata, valvola a tre via. Potenzialità frigorifera totale non inferiore a 1,5 kW.
- Ventilconvettore da incasso completo di filtro aria, batteria acqua calda e refrigerata, valvola a tre via. Potenzialità frigorifera totale non inferiore a 2,0 kW.
- Ventilconvettore per installazione a vista a parete completo di filtro aria, batteria acqua calda e refrigerata, valvola a tre via. Potenzialità frigorifera totale non inferiore a 1 kW.
- Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto con diffusori di mandata aria su 2, 3, 4 lati. Potenzialità frigorifera totale non inferiore a 4 kW.
- Bocchette in alluminio a doppio ordine di alette regolabili complete di serranda di taratura, con indicazione delle dimensioni nominali.
- TA — Termostato ambiente elettronico
- Tubazioni in polipropilene Climatherm - Fasar PP-R C- GF SDR 7,4 / 11 correnti in controsoffitto
- Tubazioni per scarico condense in polietilene PEBD
- Controsoffitto

① - Montanti al 2° Piano

Tubo in polipropilene Climatherm - Fasar PP - R C-GF SDR 7,4 / 11				Diametro	Spessore parete	Diametro interno	Contenuto d'acqua	Peso	
N° art.	SDR	Dimensione	UL	d mm	s mm	dj mm	l/m	kg/m	DN
2070708	7,4	20 mm	100	20	2,8	14,4	0,16	0,16	15
2070710	7,4	25 mm	100	25	3,5	18,0	0,25	0,24	20
2070712	7,4	32 mm	40	32	4,4	23,2	0,42	0,367	25
2070112	11	32 mm	40	32	2,9	26,2	0,54	0,28	25
2070114	11	40 mm	40	40	3,7	32,6	0,83	0,43	32
2070116	11	50 mm	20	50	4,6	40,8	1,31	0,67	40
2070118	11	63 mm	20	63	5,8	51,4	2,07	1,05	50
2070120	11	75 mm	20	75	6,8	61,4	2,96	1,48	65
2070122	11	90 mm	12	90	8,2	73,6	4,25	2,14	80

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA — AEROPORTI DI PUGLIA — ENAC

LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione impianti e Suldo ed elettrici
Ing. Raffaele CAGNETTA
via G.B. Carafa, 11 - 70017 Putignano (BA)
tel.0804954916 - e-mail: studiongcagnetta@libero.it

Direttore tecnico AdP
Ing. Donato D'AURIA

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Nicola MICCHETTI

PH Progettazione PH Movimento
Arch. Marco CATAMERO'

PH Manutenzione PH Terminal
P.I. Donato SURDO
Arch. Marco CATAMERO'

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO
- ☐ studio di fattibilità
- ☐ progetto preliminare
- ☐ as built
- ■ progetto definitivo
- ☐ progetto esecutivo

TIPOLOGIA: IMPIANTI TERMO - FLUIDICI

TITOLO ELABORATO: RETI DI TUBAZIONI ACQUA ED APPARECCHIATURE
PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:100

RIF. NORMATIVI: D.Lgs 163 / 2006 e s.m.i.
D.P.R. 207 / 10 e s.m.i.

DATA EMISSIONE: 18.09.2011

REVISIONI
N.... GG.MM.AAAA
N.... GG.MM.AAAA
N.... GG.MM.AAAA

TITOLO	WBS	N. COMMESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	4-1.1	4211	IC		IC-03
		IDENT. FILE: 4211-D-08-IC-03	ELABORATO REDATTO DA: STUDIO ING. R. CAGNETTA	VERIFICATO DA: ING. R. CAGNETTA	AUTORIZZATO DA: ING. DONATO D'AURIA