

PIANTA PIANO TERRA

LEGENDA

Punto di ripresa TVCC	Pozzetto alimentazione (BT bassa tens.)	Tubo rigido a vista per passaggio cavi elettrici.
Torretta su pavim.sopraelevato	Pozzetto adduzione servizio telefonico	Tubo incassato per passaggio cavi elettrici.
Alimentazione asciugamano elettrico	Cavidotto # tubi BT diametro ø##	Tubo rigido a vista per passaggio cavi dati.
Lampeggiatore apertura portone	Dispersore di terra a picchetto	Tubo incassato per passaggio cavi dati.
Fotocellule portone basculante	Cavedio per servizi tecnologici	Conduttura elettrica ascendente
Quadro elettrico	Canala in acciaio zincato esistente dim. 200x75mm per passaggio cavi impianti elettrici.	Conduttura elettrica discendente
Uscita di sicurezza	Scatola di derivazione a vista dim. 240x190x90mm ancorata sulla costa della canala o in controsoffitto per derivazione cavi elettrici fino alla scatola di derivazione di ambiente.	Complesso d'antenna TV/SAT
Gruppo Elettrogeno		Complesso d'antenna VHF
Punto d'allaccio utenza: portone rimessa+ Comando apre/chiude	Scatola di derivazione da incasso impianto BT dim. 240X190X90mm	Armadio Rack Apparecchiature: Cablaggio strutturato, diffusione sonora, apparati radio
Centralino di protezione e sezionamento linea luce e linea prese equipaggiato con: n.1 Int.Diff.Id=0,03A,n.IMT In=16A. (Camerate: +1 MT In=10A per ventilconvett.)	Scatola di derivazione da incasso impianti speciali dim.240X190X90mm	Centrale Rivelazione Incendi
Rifl. Indus. IP65 con lampada SAP, P=250 W	Scatola di derivazione a vista dim. 240X190X90mm ancorata sulla costa della canala o in c/soffitto per derivazione cavi DATI fino alla scatola di derivazione di ambiente.	Borchia ISDN Telecom
Corpo illumin.a tubi fluor.in c/soffitto 4x18W	Gruppo prese tipo A – n.2 prese bipasso 10/16A; – n.2 prese RJ45; – n.1 prese TV–SAT;	Posto interno videocitofonico
Corpo illumin.a tubi fluor.in c/soffitto 4x18W + KIT EMERGENZA		Posto esterno videocitofonico
Corpo illumin. a tubi fluor. a soffitto 2x36W	Gruppo prese tipo B – n.3 prese bipasso schuko 10/16A; – n.3 prese RJ45;	Rivelatore ottico di fumo
Corpo illumin. a tubi fluor. a soffitto 2x36W + KIT EMERGENZA	Gruppo prese tipo C – n.1 prese bipasso schuko 10/16A; – n.1 prese bipasso 10/16A;	Rivelatore Termovelocimetrico
Corpo illumin. a tubi fluorescente a soffitto 2x36W IP65	Gruppo prese CEE IP55 installate a vista con sezionatore di blocco e fusibile di protezione: 2P+T 16A 220V IP55 3P+T 16A 380V IP55	Rilevatore Puntiforme Statico (a soglie)
Corpo illumin. a tubi fluorescente a soffitto 2x36W IP65 + KIT EMERGENZA		Rilevatore di CO e CO2
Corpo illumin. per fluoresc.comp. a soffitto o parete P=1x23W		Segnalatore ottico/acustico per all. antin.
Proiett.asim. IP65 con lampada SAP, P=150 W	Presa CEE IP55 installata a vista con sezionatore di blocco e fusibile di protezione:3P+N+T 32A 380V IP55	Pulsante allarme incendio
Lampada di emergenza autonoma SA 1X24W		Centrale di Amplificazione sonora
Apparati TVCC	Collettore Principale di Terra	Base microfonica da tavolo.
		Diffusori sonori a soffitto/parete

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE







MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA — AEROPORTI DI PUGLIA — ENAC

LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione Impianti e Studio ed elettrici
Ing. Raffaele CAGNETTA
via G.B. Carafa, 11 - 70017 Putignano (BA)
tel.0804834916 - e-mail: studioingcagnetta@libero.it
Collaborazione:
Ing. Francesco LOCARDO

Direttore tecnico AdP
Ing. Donato D'AURIA

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Nicola MICCHETTI

PH Progettazione PH Movimento
Arch. Marco CATAMERO'

PH Manutenzione PH Terminal
P.I. Donato SURDO
Arch. Marco CATAMERO'

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO
- ☐ studio di fattibilità
- ☐ progetto preliminare
- ☐ as built
- ■ progetto definitivo
- ☐ progetto esecutivo

TIPOLOGIA: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

TITOLO ELABORATO: PIANTA PIANO TERRA - ILLUMINAZIONE GENERALE DI EMERGENZA

Scala 1:100

RIF. NORMATIVI: D.Lgs 163 / 2006 e s.m.i. D.P.R. 207 / 10 e s.m.i.

DATA EMISSIONE: 15.09.2011

REVISIONI
N.__ GG.MM.AAAA
N.__ GG.MM.AAAA
N.__ GG.MM.AAAA

TITOLO	WBS	N. COMMESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	4-1.1	4211	IE		IE-06
		IDENT. FILE: 4211-D-00-IE-06	ELABORATO REDATTO DA: STUDIO ING. R. CAGNETTA	VERIFICATO DA: ING. R. CAGNETTA	AUTORIZZATO DA: ING. DONATO D'AURIA