


COPERTURA AREA PAVIMENTATA

LEGENDA SIMBOLI

- Recuperatore di calore da controsoffitto completo di batteria ed acqua calda / refrigerante portata nominale 600 mc/h
- ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale completo di mobile di copertura, filtro aria, batteria per acqua calda e refrigerante. Potenza frigorifera totale non inferiore a 4,8 kW.
- Termostato ambiente elettronico
- Bocchette in alluminio a doppio ordine di alette regolabili complete di serranda di taratura, con indicazione delle dimensioni nominali.
- Bocchetta di ripresa in alluminio a doppio ordine di alette regolabili con indicazione delle dimensioni nominali.
- Condotta flessibile in acciaio spiraleato intonato con materassino in fibre di vetro, spessore 25mm, con indicazione del diametro interno in mm.
- Umidificatore da canale
- Tubazioni in polipropilene Climatherm - Faeser PP-R C-GF SDR 7,4 / 11 correnti in controsoffitto
- Tubazioni per scarico condensa in polietilene PE80
- Controsoffitto
- ① - Montanti DN40 del Piano Terra



Tubo in polipropilene Climatherm - Faeser PP-R C-GF SDR 7,4 / 11							Contenuto d'acqua l/m	Peso kg/m	DN
N° art.	SDR	Dimensione	UL	d mm	e mm	q mm			
2070708	7,4	20 mm	100	20	2,8	14,4	0,18	0,16	16
2070710	7,4	25 mm	100	25	3,5	18,0	0,28	0,24	20
2070712	7,4	32 mm	40	32	4,4	23,2	0,42	0,367	25
2070112	11	32 mm	40	32	2,9	26,2	0,64	0,28	25
2070114	11	40 mm	40	40	3,7	32,6	0,88	0,43	32
2070116	11	50 mm	20	50	4,8	40,8	1,31	0,67	40
2070118	11	63 mm	20	63	6,8	51,4	2,07	1,06	50
2070120	11	75 mm	20	75	8,8	61,4	2,98	1,46	65
2070122	11	90 mm	12	90	8,2	73,6	4,26	2,14	80

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

REGIONE PUGLIA

AEROPORTO DEL SALENTO

ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

BRINDISI

LIBR

Progettazione Impianti a fluido ed elettrici

Direttore tecnico AdP

Responsabile Unico del Procedimento

PH Progettazione PH Movimento

PH Manutenzione PH Terminal

Ing. Raffaele CAGNETTA
via G.B. Carati, 11 - 70017 Putignano (BA)
tel.0804984916 - e-mail: studioingcagnetta@libero.it

Ing. Donato D'AURIA

Ing. Nicola MICCHETTI

Arch. Marco CATAMERO

P.I. Donato SURDO
Arch. Marco CATAMERO

☐ studio di fattibilità
☐ progetto preliminare
☐ as built

☒ progetto definitivo
☐ progetto esecutivo

TIPOLOGIA

IMPIANTI TERMO - FLUIDICI

TITOLO ELABORATO

RETI DI TUBAZIONI ACQUA, DISTRIBUZIONE ARIA ED APPARECCHIATURE - PIANTE PIANO SECONDO

Scala 1:100

RIF. NORMATIVI

DATA EMISSIONE

REVISIONI

DLGS 166 / 2008 e s.m.i.
D.P.R. 307 / 10 e s.m.i.
18.08.2015

N. COMMISSIONE

TIPOLOGIA

ELABORATO

NUMERO TAVOLA

PD

4-1.1

4211

IC

IC-05

IDENT. FILE

ELABORATO REDATTO DA

VERIFICATO DA

AUTORIZZATO DA

4211-D-00-IC-05

STUDIO ING. R. CAGNETTA

ING. R. CAGNETTA

ING. DONATO D'AURIA