

RIVELATORE DI PRES. E MOVIMENTO





RIVELATORE DI PRES. E MOVIMENTO



PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA

	Punto di ripresa TVCC		Pozzetto alimentazione (BT bassa tens.)		Tubo rigido a vista per passaggio cavi elettrici.
	Torretta su pavim.sopraelevato		Pozzetto adduzione servizio telefonico		Tubo incassato per passaggio cavi elettrici.
	Alimentazione asciugamano elettrico		Cavidotto # tubi BT diametro ###		Tubo rigido a vista per passaggio cavi dati.
	Lampeggiatore apertura portone		Dispersore di terra a picchetto		Tubo incassato per passaggio cavi dati.
	Fotocellule portone basculante		Cavedio per servizi tecnologici		Conduttura elettrica ascendente
	Quadro elettrico		Canala in acciaio zincato esistente dim. 200x75mm per passaggio cavi impianti elettrici.		Conduttura elettrica discendente
US	Uscita di sicurezza	A	Scatola di derivazione a vista dim. 240x190x90mm ancorata sulla costa della canala o in controsoffitto per derivazione cavi elettrici fino alla scatola di derivazione di ambiente.		Complesso d'antenna TV/SAT
	Gruppo Elettrogeno				Complesso d'antenna VHF
	Punto d'allaccio utenza: portone rimessa+ Comando apre/chiude	B	Scatola di derivazione da incasso impianto BT dim. 240X190X90mm	rack	Armadio Rack Apparecchiature: Cablaggio strutturato, diffusione sonora, apparati radio
	Centralino di protezione e sezionamento linea luce e linea prese equipaggiato con: n.1 Int.Diff.Id=0,03A,n.1MT In=10A, n.1MT In=16A. (Camerate: +1 MT In=10A per ventilconvett.)	C	Scatola di derivazione da incasso impianti speciali dim.240X190X90mm	E.R.I.	Centrale Rivelazione Incendi
	Rifl. Indus. IP65 con lampada SAP, P=250 W	D	Scatola di derivazione a vista dim. 240X190X90mm ancorata sulla costa della canala o in c/soffitto per derivazione cavi DATI fino alla scatola di derivazione di ambiente.		Borchia ISDN Telecom
	Corpo illumin.a tubi fluor.in c/soffitto 4x18W	AA	Gruppo prese tipo A – n.2 prese bipasso 10/16A; – n.2 prese RJ45; – n.1 prese TV–SAT;		Posto interno videocitofonico
	Corpo illumin.a tubi fluor.in c/soffitto 4x18W + KIT EMERGENZA	AB	Gruppo prese tipo B – n.3 prese bipasso schuko 10/16A; – n.3 prese RJ45;		Posto esterno videocitofonico
	Corpo illumin. a tubi fluor. a soffitto 2x36W	AC	Gruppo prese tipo C – n.1 prese bipasso schuko 10/16A; – n.1 prese bipasso 10/16A;		Rivelatore ottico di fumo
	Corpo illumin. a tubi fluor. a soffitto 2x36W + KIT EMERGENZA		Gruppo prese CEE IP55 installate a vista con sezionatore di blocco e fusibile di protezione: 2P+T 16A 220V IP55 3P+T 16A 380V IP55		Rivelatore Termovelocimetrico
	Corpo illumin. a tubi fluorescente a soffitto 2x36V IP65				Rivelatore Puntiforme Statico (a soglie)
	Corpo illumin. a tubi fluorescente a soffitto 2x36V IP65 + KIT EMERGENZA				Rilevatore di CO e CO2
	Corpo illumin. per fluoresc.comp. a soffitto o parete P=1x23W				Segnalatore ottico/acustico per all. antin.
	Proiett.asim. IP65 con lampada SAP, P=150 W		Presa CEE IP55 installata a vista con sezionatore di blocco e fusibile di protezione: 3P+N+T 32A 380V IP55		Pulsante allarme incendio
	Lampada di emergenza autonoma SA 1X24W				Centrale di Amplificazione sonora
TVCC	Apparati TVCC		Collettore Principale di Terra		Base microfonica da tavolo.
					Diffusori sonori a soffitto/parete

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE



PARTICOLARE 2

TIPICO ALLACCIAMENTO PLAFONIERA A BLINDO LUCE

non in scala



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE PUGLIA — AEROPORTI DI PUGLIA — ENAC

LAVORI	**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO**

Progettazione Impianti e fluido ed elettrici	Ing. Raffaele CAGNETTA via G.B. Carafa, 11 - 70017 Putignano (BA) tel.0804934916 - e-mail: studioingcagnetta@libero.it Collaborazione: Ing. Francesco LOCARDO
Direttore tecnico AdP	Ing. Donato D'AURIA
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola MICCHETTI
PH Progettazione PH Movimento	Arch. Marco CATAMERO'
PH Manutenzione PH Terminal	P.I. Donato SURDO Arch. Marco CATAMERO'

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO	☐ studio di fattibilità	■ progetto definitivo
	☐ progetto preliminare	☐ progetto esecutivo
	☐ as built	☐
TIPOLOGIA	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	
TITOLO ELABORATO	PIANTA PIANO PRIMO - ILLUMINAZIONE GENERALE DI EMERGENZA	
	Scala 1:100	
RIF. NORMATIVI	D.Lgs 163 / 2006 e s.m.i. D.P.R. 207 / 10 e s.m.i.	
DATA EMISSIONE	15.09.2011	
REVISIONI	N.__ GG.MM.AAAA N.__ GG.MM.AAAA N.__ GG.MM.AAAA	

TITOLO	WBS	N. COMMESSA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	4-1.1	4211	IE		IE-07
		EXENT. FILE: 4211-D-00-IE-07	ELABORATO REDATTO DA: STUDIO ING. R. CAGNETTA	VERIFICATO DA: ING. R. CAGNETTA	AUTORIZZATO DA: ING. DONATO D'AURIA