

LEGENDA SIMBOLI

2.3.10

MODULO FOTOVOLTAICO 250Wp

2.3.10

CODICE MODULO:  
2-SOTTOCAMPO  
3-STRINGA  
10-MODULO

QPS-3

QUADRO PARALLELO STRINGHE

CAVO FG7(O)M1 2(1x35)mmq

CAVO FG21M21 2(1x4)mmq


CANALINA IN PVC

CONDUTTURA DISCENDENTE


SEZIONI

- Tubo pieghevole Ø 40mm  
FG7(O)M1 (AFUMEX) 2(1x35)mmq
- Tubo pieghevole Ø 40mm  
FG7(O)M1 (AFUMEX) 2(1x35)mmq
- Tubo pieghevole Ø 40mm  
FG7(O)M1 (AFUMEX) 2(1x35)mmq

Sezione trasversale A-A



Sezione trasversale B-B



Sezione trasversale C-C



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile**

**REGIONE PUGLIA**

**BRINDISI AEROPORTO DEL SALENTO**

**ENAC**  
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

LAVORI

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO**

BRINDISI

LIBR

**Progettazione impianti a fluido ed elettrici**

**Direttore tecnico AdP**

**Responsabile Ufficio del Procedimento**

**PH Progettazione PH Movimento**

**PH Manutenzione PH Terminal**

Ing. Raffaele CAGNETTA  
via G.B. Carafa, 11 - 70017 Putignano (BA)  
tel.0804934916 - e-mail: studiokingcagnetta@libero.it

Ing. Donato D'AURIA

Ing. Nicole MICCHETTI

Arch. Marco CATAMERO'

P.J. Donato SURDO  
Arch. Marco CATAMERO'

☐ studio di fattibilità  
☐ progetto preliminare  
☐ as built

☒ progetto definitivo  
☐ progetto esecutivo

**TITOLO**

**TIPOLOGIA**

**TITOLO ELABORATO**

Scale 1:100

**RIF. NORMATIVI**

**DATA EMISSIONE**

**REVISIONI**

D.LGS 169 / 2008 e s.m.i.  
D.P.R. 287 / 10 e s.m.i.  
19.08.2011

N. 00.MLA.AAAA  
N. 00.MLA.AAAA  
N. 00.MLA.AAAA

**TITOLO**

**WBS**

**N. COMMISSIONE**

**TIPOLOGIA**

**ELABORATO**

**NUMERO TAVOLA**

**PD**

**4-1.1**

**4211**

**FV**

**FV-04**

IDENT. FILE:  
4211-D-00-FV-04

ELABORATO REDATTO DA:  
STUDIO ING. R. CAGNETTA

VERIFICATO DA:  
ING. R. CAGNETTA

AUTORIZZATO DA:  
ING. DONATO D'AURIA