PROIEZIONE PIANO MEZZANINO

PORTICO

INGRESSO DALL'ALTO IN INTERCAPEDINE

INGRESSO A SOFFITTO DEL PIANO MEZZANINO

GIUNTO DI DILATAZIONE

PROGETTO by ACQUA

GATE PER IMBARCHI DAL PIAZZALE INTERNAZ. E U.E. NON SCHENGEN

ARRIVI DAL PIAZZALE NAZIONALI

GATE PER IMBARCHI DAL PIAZZALE NAZIONALI

ALTEZZA INSTALLAZIONE CONTROSOFFITTO CA. 50 cm (vedi dis. dp.77)

DIFFUSORE INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO A VISORE

AL PIANO MEZZANINO TRANSITI

SERVIZI IGIENICI DONNE SEAP / AZ

SERVIZI IGIENICI UOMINI SEAP / AZ

SPOGLIATOIO FEMMINILE 58+20+78 posti SEAP / AZ

SPOGLIATOIO MASCHILE 58+20+78 posti SEAP / AZ

ASCENSORE ANTINCENDIO

PORTALE U.S.

COPERTURA LUCERNARI

ESPANSIONE SECONDA FASE

ARRIVI DAL PIAZZALE INTERNAZ. E U.E. NON SCHENGEN

LOCALE O.E. GENERALI

LOCALE TECNICO

BAGAGLIO FUORI MISURA

SERRANDE TAGLIAFUOCO MOTORIZZATE CONGIUNTE REI 120

SERRANDE TAGLIAFUOCO MOTORIZZATE CONGIUNTE REI 120 A CAVALLOTTINO

CHIUSURA ORIZZONTALE REI120

PORTELLO DI ISPEZIONE IMPIANTI 80x80cm

UTA12/A

UTA12/B

SLM 1200x700x1200

SLM 1500x800x1200

SLM 900x500x1200

RIP.

RITIRO BAGAGLI VOLI INTERNAZ. E U.E. NON SCHENGEN

RITIRO BAGAGLI VOLI INTERNAZ. U.E. SCHENGEN E NON SCHENGEN

RITIRO BAGAGLI VOLI NAZIONALI

RITIRO BAGAGLI VOLI NAZIONALI

N°11 UGELLI DI MANDATA ARIA CAD. 1483/150/L1

N°11 UGELLI DI MANDATA ARIA CAD. 1483/150/L1

N°11 UGELLI DI MANDATA ARIA CAD. 1454/150/L1

N°14 UGELLI DI MANDATA ARIA CAD. 1372/150/2L1+N1

N°14 UGELLI DI MANDATA ARIA CAD. 1372/150/2L1+N1

N°14 UGELLI DI MANDATA ARIA CAD. 1153/150/2L1+N1

N°14 UGELLI DI MANDATA ARIA CAD. 1153/150/2L1+N1

RIPRESE EFFETTUATE A FILO CONTROSOFFITTO

RIPRESE EFFETTUATE SOPRA CONTROSOFFITTO A CAVALLOTTINO

RIPRESA ARIA EFFETTUATA SOPRA CONTROSOFFITTO a CAVALLOTTINO A SOFFITTO DEL PIANO MEZZANINO

RIPRESA ARIA EFFETTUATA A FILO CONTROSOFFITTO

ATRIO ARRIVI INTERNAZIONALI

ATRIO ARRIVI NAZIONALI

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA TURISTICA INTERREGIONALE

AL PIANO PARTENZE

DAL PIANO PARTENZE

BOX RADIO TAXI

BOX RENT A CAR

COLLEGAMENTO VERT. PASSEGGERI

LOC. POMPE 210

LOCALE Q.E.

LOCALE TECNICO

PASSAGGIO AMBULANZE

COPERTURA SEMINTERRATO

PRESCRIZIONI PER FUTURO AMPLIAMENTO

DIFFUSORE INSTALLATO AL DI SOTTO DEL PIANO TECNICO DI MANUTENZIONE CON GRIGLIA DI RIPRESA ARIA FILTRABILE IL PAVIMENTO DEL PIANO TECNICO

EF4 VENTILATORE ACCESSIBILE NEL PIANO TECNICO POSTO AL PIANO MEZZANINO

CANALI POSTI A SOFFITTO DEL PIANO MEZZANINO

MASCHERATURA DELLE PARETI VETRATE

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTI ALLA GRIGLIA DI ASPIRAZIONE

1	S430DR310+PSI5+SK1 160
2	S430DR400+PSI5+SK1 200
3	S430DR500+PSI5+SK1 200
4	S430DR600+PSI5+SK1 250
5	S430SD310+PSI5+SK1 160
6	S430SD400+PSI5+SK1 200
7	S430SD500+PSI5+SK1 200
8	S430SD600+PSI5+SK1 250
9	S430SD600+PSI5+SK1 315