

Quesito nr. 1

In merito alla procedura in oggetto e in particolare alla creazione di utenze (scarico acqua, impianto elettrico etc) nell'area in subconcessione si chiede se:

- i lavori saranno ad opera dell'ente concedente
- i lavori saranno ad opera del subconcessionario entrante e oggetto di successivo rimborso da parte dell'ente concedente
- i lavori saranno ad opera del subconcessionario entrante, non oggetto di alcun rimborso

Risposta

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti del 22 marzo u.s., si comunica che tutti i lavori e i relativi costi sono interamente a carico del subconcessionario e pertanto non oggetto di alcun rimborso.

Quesito nr. 2

In merito alla procedura in oggetto si chiede:

- l'eventuale disponibilità di ulteriori spazi accessori ad uso dell'aggiudicatario;
- se le utenze elettriche, idriche, di scarico, linee dati, etc..saranno consegnate all'interno dell'area subconcessa. In caso di risposta negativa, si richiede dove saranno ubicati i punti di allaccio;
- di conoscere l'ammontare della potenza elettrica a disposizione espressa in kw.

Risposta

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti del 23 marzo u.s. si comunica quanto segue:

- si conferma la disponibilità di spazi accessori;
- tutte le utenze saranno ubicate all'interno dell'area subconcessa;
- non ci sono restrizioni per quanto riguarda la potenza elettrica a disposizione.