

CHIARIMENTI RESI

La composizione è libera e le dimensioni sono puramente indicative;

L'opera deve essere inserita nel lucernario ellittico;

Le dimensioni dell'ingombro dell'opera d'arte riportate nel bando di gara sono puramente indicative;

È nella facoltà del concorrente proporre/prevedere degli ancoraggi a cui fissare/appendere l'opera d'arte, fatta salva la verifica della fattibilità tecnica della proposta da parte del concorrente medesimo;

Il sovraccarico accidentale del solaio su cui dovrà essere installata l'opera è di 500 kg/mq. Il solaio è costituito da travi in acciaio e predales con getto di completamento;

Vi è la possibilità di allaccio alla rete elettrica ed idrica;

Non si ritiene possibile appendere l'opera al lucernario o soffitti salvo specifiche valutazioni da parte del concorrente;

Il pavimento interessato dall'installazione è costituito da quadrotti in resina;

L'indirizzo a cui devono pervenire i plichi con le offerte così come previsto all'art 3 del bando è: Aeroporti di Puglia SpA – Viale E. Ferrari, sn – 70128 Bari;

Nel corso del sopralluogo obbligatorio è possibile scattare delle fotografie;

I disegni e gli altri elaborati tecnici relativi ai lavori di ampliamento dell'Aeropax lato est sono visionabili presso l'ufficio tecnico di Adp;

Non è obbligatorio il modello fisico tridimensionale ma sono sufficienti i rendering e i disegni in scala 1:10.

L'importo della pubblicità sui giornali

Si comunica che l'importo per la pubblicazione del bando sui giornali è pari ad € 8.545,00+IVA.